

OSTERØY KOMMUNE TEKNISK DRIFT
5282 LONEVÅG

Deres ref:
Vår ref: 2023/129516
Dato: 26. juni 2023
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Inspeksjonsrapport med varsel om at vi vurderer å fatte to vedtak - skriftlig veiledning

Vi viser til inspeksjonen hos OSTERØY KOMMUNE TEKNISK DRIFT den 22. juni 2023.

Førsteinspektør Victor Martin Horvath og seniorinspektør Ole Christian Bjørge gjennomførte inspeksjonen. Leiar veg og VA Andreas Sylta, rådgiver Roald Hovden og formann Vann og avløp Torbjørn Mjelde var til stede.

Inspeksjonen omfattet

- Askelandsvatn vassverk

Oppsummering

Bakgrunnen for inspeksjonen var nasjonal kampanje på hygieniske barrierer i vannbehandlingen.

Oversikt over Mattilsynets kontrollpunkter med reaksjoner

Vannforsyningssystem

- | | |
|---|----------------------|
| • Drikkevann - farekartlegging, oppdatering (DVF § 6 4. ledd) | Varsel om vedtak |
| • Vannbehandling drift og vedlikehold (DVF §13 3.ledd) | Varsel om vedtak |
| • Vannbehandling og hygieniske barrierer | Skriftlig veiledning |
| • Vannforsyningssystem - Registrering av de som er i drift | Skriftlig veiledning |
| • Drikkevann - farekartlegging, gjennomføring (DVF § 6 1. ledd) | Ingen oppfølging |

Vi viser også til tilsynskvittering datert 22. juni 2023. Der har vi gjengitt observasjonene vi gjorde under inspeksjonen.

Deres rett til å gi uttalelse til varsel innen uttalelsesfristen

Dere kan uttale dere om varslede vedtak inkludert gjennomføringsfrist. Uttalelsesfristen er **10. juli 2023**. Nærmere informasjon om uttalelsesretten finnes i vedlagt skjema for uttalelse. Vi vil vurdere eventuelle uttalelser før vi avgjør om vi skal fatte vedtak som varslet.

Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23.

Se også vedlegg om rettigheter og regelverk.

Varsel om vedtak

Vi vurderer å fatte vedtak om farekartlegging og oppdatering

Dersom vi fatter vedtaket, medfører det at dere må etablere skriftlige rutiner som sikrer at farekartlegging holdes oppdatert til enhver tid.

Vi vurderer å sette fristen for gjennomføring av vedtaket til

30. september 2023

Vi har observert:

Når vi spurte om hvordan dere holder farevurderingen oppdatert, fikk vi beskjed om at dere ikke har skriftlige rutiner for dette.

Kravene som gjelder for farekartlegging

Det er et krav at dere skal sikre at farekartlegging er oppdatert.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Å holde farevurderingen oppdatert er viktig, fordi det alltid kan oppstå nye farer og årsaker til farer. Mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse farene kan også endre seg over tid. I revisjonsrapporten fra 24. august 2022 ble det også påpekt at det mangler skriftlige rutiner for oppdatering.

Siden dere ikke har skriftlige rutiner for oppdatering av farekartleggingen, mener vi det er en overtredelse av reglene.

For å sikre at dere retter opp regelbruddet, mener vi det er forholdsmessig å varsle vedtak om at dere må gjennomføre nødvendige tiltak innen den varslede fristen.

Hjemmel for dette varselet:

Vi varsler dette vedtaket fordi vi mener at vi har funnet brudd på drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering

Vi vurderer å fatte vedtak om avvikshåndtering

Dersom vi fatter vedtaket, medfører det at dere må etablere skriftlige rutiner som hindrer at avvik gjentar seg.

Vi vurderer å sette fristen for gjennomføring av vedtaket til

30. september 2023

Vi har observert:

Når vi spurte om hvordan dere følger opp avvik, fikk vi beskjed om at dere ikke har faste rutiner for å gjennomgå registrerte avvik.

Kravene som gjelder for vannbehandling

Vannverkseier skal gjennom kildebeskyttelse og vannbehandling sørge for at det etableres tilstrekkelige hygieniske barrierer i vannforsyningen.

Vannverkseier skal sikre at det utarbeides en plan med rutiner for hvordan vannbehandlingen skal driftes og vedlikeholdes, og at denne planen er oppdatert og følges. Dette følger av § 13 i drikkevannsforskriften.

Vannverkseier skal etablere internkontroll ved vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i drikkevannsforskriften etterleves, og skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang. Internkontrollen skal omfatte rutiner som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i denne forskriften og rutinene som følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg. Internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann. Dette følger av § 7 i drikkevannsforskriften.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Drikkevannsforskriften pålegger vannverkseier å drifte vannbehandlingen etter internkontrollprinsippet, slik at man har systematisk kontroll med at vannbehandlingen fungerer tilfredsstillende. Det er viktig at man har rutiner for å kunne fange opp eventuelle avvik fra forskriftskrav og driftsrutiner, og at man har rutiner for å kunne hindre gjentakelse av avvik. Drikkevannsforskriften krever at det skal foreligge skriftlige rutiner for slik avvikshåndtering. Vi påpekte i vår revisjonsrapporten fra 24. august 2022 at det manglet skriftlige rutiner for oppfølging av registrerte avvik, og vi valgte den gangen å gi dere veiledning om gjeldende regelverkskrav, slik at dere kunne rette opp forholdet. Når vi ved dette tilsynet igjen observerer at det ikke foreligger skriftlige rutiner for avvikshåndtering, mener vi at dette er en overtredelse av reglene. For å sikre at dere retter opp regelbruddet, mener vi det er forholdsmessig å varsle vedtak om at dere må gjennomføre nødvendige tiltak innen den varslede fristen.

Hjemmel for dette varselet:

Vi varsler dette vedtaket fordi vi mener at vi har funnet brudd på drikkevannsforskriften § 13 Vannbehandling og Internkontroll § 7

Veiledning

Når Mattilsynet finner brudd på regelverket, trenger vi ikke alltid å reagere med å fatte vedtak om å rette avviket. Vi kan også bruke skriftlig veiledning.

Vi veileder om kontroll av hygieniske barrierer i vannbehandlingen

Vi har observert:

Dere har ingen prøvetakingspunkt etter membranfiltrering men har prøveuttak etter UV-anlegg.

Kravene som gjelder for vannbehandling

Dere skal sikre av råvannet behandles slik at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Prøvetakingspunktet etter membranfiltrering er viktig for å kontrollere vannbehandlingsprosessen og sikre at vannet blir godt behandlet før det går gjennom UV-anlegget. Ved å ta prøver fra hvert enkelt rør kan man finne ut hvilke rør som fungerer riktig, og hvilke rør som ikke er "tette". Det er vanskelig å oppdage problemer i membranene ved å ta en prøve fra samlestocken der vannet fra alle rørene blandes sammen.

Det er viktig at dere følger gjeldende regelverk for virksomheten deres, og dere har selv ansvar for dette. Hvis dere trenger veiledning om regelverket, kan Mattilsynet gi dere hjelp i henhold til forvaltningsloven § 11. Det betyr at dere kan be om veiledning fra Mattilsynet dersom dere har behov for det.

Regelverket som veiledningen bygger på

vår veiledningsplikt om drikkevannsforskriften § 13 Vannbehandling

Vi veileder om registrering av vannbehandlingsprosess

Vi har observert:

Vannbehandlingsprosessen er ikke oppdatert i Mattilsynets datasystemer.

Kravene som gjelder for registrering:

Det er et krav at info om vannbehandlingsprosess er registrert og oppdatert på fastsatt skjema av Mattilsynet

Mattilsynet vurderer dette slik:

Dere har ansvar for å oppdatere informasjon hos Mattilsynet. Vi gjennomgikk informasjonen om registrert vannbehandlingsprosess og fant ut at den ikke var oppdatert.

Det er viktig at dere følger gjeldende regelverk for virksomheten deres, og dere har selv ansvar for dette. Hvis dere trenger veiledning om regelverket, kan Mattilsynet gi dere hjelp i henhold til forvaltningsloven § 11. Det betyr at dere kan be om veiledning fra Mattilsynet dersom dere har behov for det.

Regelverket som veiledningen bygger på

drikkevannsforskriften § 17 Registrering

Med hilsen

Randi Øyen Afdal
seksjonssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk
Uttalelse til varsel om vedtak

Rettigheter og regelverk

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Rett til å se saksdokumentene

Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

- FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Elektronisk post til Mattilsynet

Elektronisk post sendes til postmottak@mattilsynet.no. Dersom innholdet i dokumentene er sensitiv/taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på [Mattilsynet.no](https://mattilsynet.no) under "Kontakt oss".

Mattilsynet Avdeling Bergen og omland
v/ Ole Christian Bjørge
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK - OSTERØY KOMMUNE TEKNISK DRIFT

Vi viser til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Bergen og omland gitt i rapport datert 26. juni 2023 med saksnummer 2023/129516.

Dere har rett til å uttale dere hvis dere mener at noe i varselet om vedtak er feil, unødvendig, urimelig eller umulig å gjennomføre. Dere kan også uttale dere om fristen for å etterkomme vedtak. Dette står i forvaltningsloven § 16.

I skjemaet kan dere for eksempel gi opplysninger som har betydning for saken eller beskrive tiltak som er utført.

Dere kan legge ved dokumenter som er aktuelle for saken.

Varsel om vedtak	Frist	Uttalelse
Dersom vi fatter vedtaket, medfører det at dere må etablere skriftlige rutiner som sikrer at farekartlegging holdes oppdatert til enhver tid.	30. september 2023	
Dersom vi fatter vedtaket, medfører det at dere må etablere skriftlige rutiner som hindrer at avvik gjentar seg.	30. september 2023	

Dere må sende uttalelsen til oss innen 10. juli 2023.

Sted:
Dato:

.....
Underskrift

