

## Synnøve Tveiterås

---

**Fra:** Sture Helle <Sture.Helle@osteroy.kommune.no>  
**Sendt:** tirsdag 13. juni 2023 13:04  
**Til:** Synnøve Tveiterås  
**Emne:** SV: Tiltak på gnr. 54 og bnr. 5,8

Vi har vurdert tiltaket og kome til slik konklusjon:

Dersom driftsbygningen skal nyttast til tradisjonell landbruksdrift, og det berre er ein mindre del som skal nyttast til stall, eller anna, er det ikkje krav om dispensasjon, jf. tidlegare praksis. Husdyrgjødsel må kunne lagrast i tråd med gjødselvare-føresegna.

**Med venleg helsing**

**Sture Helle**  
Sakshandsamar



T / 56 19 2256      E / [sture.helle@osteroy.kommune.no](mailto:sture.helle@osteroy.kommune.no)  
W/ <https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1q91p5-0007JV-3f&d=4%7Cmail%2F14%2F1686654000%2F1q91p5-0007JV-3f%7Cin12i%7C57e1b682%7C21406597%7C8368447%7C64884D3BD6E5A8B626F65E963A12A5D5&o=e.wwostrwony..muekmon&s=z1-aG5Py6yhzBFy2UYkl9qX6PU4>

[Sjå vår brosjyre](#)

Osterøy kommune Postboks 1 5293 Lonevåg Org. nr.: 864 338 712  
Besøksadresse: Geitaryggen 8

---

**Fra:** Synnøve Tveiterås <synnove.tveiteras@helgerod.no>  
**Sendt:** tirsdag 13. juni 2023 10:38  
**Til:** Post Osterøy <post@osteroy.kommune.no>  
**Kopi:** Sture Helle <Sture.Helle@osteroy.kommune.no>  
**Emne:** Tiltak på gnr. 54 og bnr. 5,8

Vedlagt ligg førespurnad til saksbehandlar Sture Helle. Det gjeld eit tiltak på gnr. 54 og bnr. 5,8 i Osterøy kommune. Tiltakshavar ynskjer å gjera nokre endringar på driftsbygning han har fått løyve til å oppføre (saksnummer: 19/2878). Vedlagt ligg reviderte teikningar. Formålet er i hovudsak som før, men ein ynskjer at ein mindre del av driftsbygningen blir sett av til stall for to hestar til privat bruk. I samband med det lurar me på om det er krav til dispensasjon eller ikkje.

I situasjonsplanen er det òg lagt inn eit flyfoto for å vise dagens situasjon der driftsbygning og løe/vedhus er rive (har ikkje søkt om ferdigattest).

På førehand takk for hjelpa!

*Med venleg helsing*

*Synnøve Tveiterås*



Blink Hus Helge Rød AS  
Hansdalsvegen 3  
5281 Valestrandfossen  
Tlf. 56 19 37 07  
Mob. 48 88 59 94  
E-post [synnove.tveiteras@helgerod.no](mailto:synnove.tveiteras@helgerod.no)