



Mjelstad Og Stokke Rørleggerforretning As
Fotlandsvegen 39
5282 LONEVÅG

Referanser:

Dykkar:

Vår: 23/2491 - 23/22537

Saksbehandlar:

Andreas Sylta

andreas.sylta@osteroy.kommune.no

Dato:

11.10.2023

110/2 m/fleire - Raknes - Godkjent søknad om etablering av VA-anlegg

Kommunen viser til søknad om sanitærabonnement registrert 21.08.2023 og saka har saksnummer 23/2491.

Søknad om opparbeiding og omlegging av privat felles sanitæranlegg med tilknytting til kommunalt vatn- og/eller avlaup for bustader og fritidsbustader vert akseptert med følgjande vilkår:

- *Alle tilknyttingar på fellesanlegg vert særskild søkt om, og viser til vedlagt situasjonsplan.*
- Ansvarleg søkjar vidareformidlar dette brevet og siste revisjon av søknad om sanitærabonnement til ansvarleg utførande.
- Utførast av godkjent røyrleggjar
- Kopi av svarbrevet og søknad om sanitærabonnement skal vere på anlegget til ei kvar tid.
- Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement, og gjeldande normer.
- Større endringar skal varslast underteikna.
- Vassleidning skal leggast frostfritt. Frostfri djupn er minimum 1,2 meter overdekning.
- På nyanlegg skal tilkopling utførast i kum.
- Representant frå kommunen skal vere tilstade ved tilkopling til kommunal leidning.
- Etter utført arbeid skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen (bruk vedlagt skjema). Det **skal** også leggast ved innmålingsdata med X, Y og Z koordinat i SOSI-formatet (jf. Ledningsregistreringsforsriften §4)

Det vil ikkje verte skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding for privat VA-anlegg er motteke og akseptert som komplett.

Post

post@osteroy.kommune.no
Postboks 1
5293 Lonevåg

Kontakt

www.osteroy.kommune.no
Telefon 56 19 21 00
Telefaks 56 19 21 01

Konto
Org.nr. 864.338.712

Dette er ei søknadspliktig tiltak.

Gebyr vil verte fakturert etter gjeldande satsar. Kommunen gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Gebyr for tilkopling:

Gebyr blir lagt til dei særskilde einingar knyt seg til dette fellesanlegget, utifrå om det er ei ny tilkopling eller omlegging.

Med helsing

Andreas Sylta
driftsleiar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Mottakar:

Mjelstad Og Stokke
Rørleggerforretning As

Fotlandsvegen 39 5282

LONEVÅG