

Eurofins oppdragsmerking	Eurofins prøvenummer	Prøvemerkning	Prøvemerkning 2	bakteriell vannkvalitet (vann) <1 >201 /MPN/100 ml	
				E. coli MPN/100 ml	Koliforme MPN/100 ml
EUNOBE-00068932	441-2023-1012-046	Fugledalen		<1	<1
EUNOBE-00068932	441-2023-1012-047	Dratveit		<1	<1
EUNOBE-00068932	441-2023-1012-048	HTB Bygget		<1	<1
EUNOBE-00068932	441-2023-1012-049	Jan Norpol Nesteringen 23		<1	<1
EUNOBE-00068932	441-2023-1012-050	Revheimsvegen		<1	<1
EUNOBE-00068932	441-2023-1012-051	Hauge barnehage		<1	<1
EUNOBE-00068932	441-2023-1012-052	Rømneheia		<1	<1
EUNOBE-00068932	441-2023-1012-053	Ostrveitunet		<1	<1
EUNOBE-00068932	441-2023-1012-054	Osterøy tannlegesenter Lonevåg		<1	<1
EUNOBE-00068932	441-2023-1012-055	Dratveit VB råvatn		2	2

Kunde	Analyserapport	Prøvetakingsdato	Eurofins prøvenummer	Eurofins oppdragsmerking	Prøvemerkning	Prøvemerkning 2	Prøvetype	Test	Parameter	Resultat	Enhet	LOQ	MU
Osterøy kommune	AR-23-MX-026946-01	12-10-2023	441-2023-1012-046	EUNOBE-00068932	Fugledalen		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026946-01	12-10-2023	441-2023-1012-046	EUNOBE-00068932	Fugledalen		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026947-01	12-10-2023	441-2023-1012-047	EUNOBE-00068932	Dratveit		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026947-01	12-10-2023	441-2023-1012-047	EUNOBE-00068932	Dratveit		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026948-01	12-10-2023	441-2023-1012-048	EUNOBE-00068932	HTB Bygget		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026948-01	12-10-2023	441-2023-1012-048	EUNOBE-00068932	HTB Bygget		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026949-01	12-10-2023	441-2023-1012-049	EUNOBE-00068932	Jan Norpol Nesteringen 23		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026949-01	12-10-2023	441-2023-1012-049	EUNOBE-00068932	Jan Norpol Nesteringen 23		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026950-01	12-10-2023	441-2023-1012-050	EUNOBE-00068932	Revheimsvegen		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026950-01	12-10-2023	441-2023-1012-050	EUNOBE-00068932	Revheimsvegen		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026951-01	12-10-2023	441-2023-1012-051	EUNOBE-00068932	Hauge barnehage		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026951-01	12-10-2023	441-2023-1012-051	EUNOBE-00068932	Hauge barnehage		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026952-01	12-10-2023	441-2023-1012-052	EUNOBE-00068932	Rømneheia		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026952-01	12-10-2023	441-2023-1012-052	EUNOBE-00068932	Rømneheia		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026953-01	12-10-2023	441-2023-1012-053	EUNOBE-00068932	Ostrveitunet		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026953-01	12-10-2023	441-2023-1012-053	EUNOBE-00068932	Ostrveitunet		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026954-01	12-10-2023	441-2023-1012-054	EUNOBE-00068932	Osterøy tannlegesenter Lonevåg		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026954-01	12-10-2023	441-2023-1012-054	EUNOBE-00068932	Osterøy tannlegesenter Lonevåg		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Osterøy kommune	AR-23-MX-026959-01	12-10-2023	441-2023-1012-055	EUNOBE-00068932	Dratveit VB råvatn		Råvann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	2	MPN/100 ml	1	<1-7
Osterøy kommune	AR-23-MX-026959-01	12-10-2023	441-2023-1012-055	EUNOBE-00068932	Dratveit VB råvatn		Råvann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	2	MPN/100 ml	1	<1-7