



Eirik Vedå
Steinanesvegen 36
5281 Valestrandsfossen

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/763 - 23/6691

Saksbehandlar:
Andreas Sylta
andreas.sylta@osteroy.kommune.no

Dato:
21.03.2023

110/21 Raknes - Godkjent søknad om sanitærabonnement

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke 07.03.2023

Søknad om sanitærabonnement til kommunalt avlaup, samt endring av tilkoplingspunkt for vatn til bustad vert akseptert med følgjande vilkår:

-Utførast av godkjent røyrleggjar.

-Ansvarleg søker vidareformidlar dette brevet og siste revisjon av søknad om sanitærabonnement til ansvarleg utførande.

-Kopi av svarbrevet og søknad om sanitærabonnement skal vere på anlegget til ei kvar tid.

-Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement, og røyrleggjar må syta for at trykket i bustaden er i samsvar med tenestedeclarasjon for vatn.

Større endringar skal varslast underteikna.

Vassleidning skal leggst frostfritt. Frostfri djupn er minimum 1,2 meter overdekning.

På nyanlegg skal tilkopling utførast i kum.

Representant frå kommunen skal varslast, for moglegheit til å vere til stades ved tilkopling til kommunal leidning.

Etter utført arbeid skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen (bruk vedlagt skjema). Det **skal** også leggst ved innmålingsdata med X, Y og Z koordinat i SOSI-formatet (jf. Ledningsregistreringsforsriften §4)

Dette er ei søknadspliktig tiltak.

Med helsing

Andreas Sylta

driftsleiar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg:

FERDIGMELDING RØYRLEGGJARARBEID

drikkevatn tenestedeclarasjon

Mottakar:

Eirik Vedå

Steinanesvegen 36 5281

Valestrandsfossen