

Osterøy Kommune
Postboks 1
5293 LONEVÅG

Dato:
29.10.2023

Saks nr.
336159

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse		Tilsyn av elektriske anlegg	
Osterøy Kommune Kalvtrævegen 7 5281 VALESTRANDSFOSSEN Kloakkrenseanlegg		I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.	
Målepunktid. 27288321	Målernr. 6970631409687152	Sakstype Teknisk kontroll	Kontroll utført av Stian Bolstad

Rapport fra kontroll utført den 24.10.2023

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøves kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side.

Kommentar for godkjenning:

Informasjon:

Jordfeil lokalisert til kontaktsett på rensemaskin(sil) feil vart utbedra av elektriker under tilsynet.
Isolasjonsmotstand målt til 1,19Mohm.

Med hilsen
Eviny Elsikkerhet AS

Stian Bolstad
Saksbehandler

Dette brevet er godkjent elektronisk i Eviny Elsikkerhet AS, og har derfor ingen signatur.