

Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedmontering.

Eiendommens adresse SOLBJØRGSDALEN 119	nr 13	Bnr 161	Tlf 90035811
Eiers navn JO SOLBERG	Adresse SOLBJØRGSDALEN 119	Postnummer 5282	Sted LONEVÅG
Montørens navn JOHN DRANGE	Adresse SKORAVEGEN 4	Postnummer 5281	Sted VÅLESTR.F.
Ildstedets type og fabrikk JATUL I-620 FRL	Effekt i kw NOMINELL CA 7	Brensel type VED	
Skorstype(Eks tegl, type elementskorstein) ICOPAL ELEMENTSKORSTEIN	Dimensjon i cm Ø=20 cm	Antall ildsteder på skorsteinen 1	
Installasjonen er kontrollert av JOHN DRANGE	Adresse SKORAVEGEN 4	Postnummer 5281	Sted VÅLESTR.F.
Kvalifikasjoner MURMESTER			

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt	Ok	Ikke ok
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brannmur kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til tak kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det plate under og foran ildstedet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tåler gulvet vekten av ildstedet med omramming?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft? IKKE TILLUFT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Har skorsteinen passende dimensjon?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produktokumentasjon med monteringsanvisningen på byggeplass?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installert LONEVÅG 19/7-2023 John Drange		
Sted	Dato	Montørens signatur

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:		
Utfylt sjekkliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visuell kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Røyk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videokamera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Annet

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden.

LONEVÅG **19/7-23** **John Drange**
Sted Dato Kontroller

Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at denne siden blir utfyllt, send en kopi til kommunens feiervesen og ta godt vare på originalen, den er et verdipapir for boligen.