


Dialog med Osterøy Kommune vedr godkjenning av bygningene;


SV: Vedr. oppdaterte tegninger av Tøsse Mølle



Marit Nedreli <Marit.Nedreli@osteroy.kommune.no>

Til  Per Helge Svensson

Kopi  pkt@arkoconsult.no

 Du videresendte denne meldingen 18.08.2023 10:49.

Hei

Kommunen har drøfta saka og kome fram til at eksisterande avlaupsanlegg kan nyttast til både bryggeri og toalett, dersom det vert lagt avlaupsleidning ut i sjø til minimum 30 meters djupn. Det er krav om søknad om løyve til tiltak for legging av avlaupsleidning, jf. plan- og bygningslova §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 21-2.

Med venleg helsing

Marit Nedreli
Rådgjevar

T / 56 19 21 00

E / post@osteroy.kommune.no

W / www.osteroy.kommune.no

Osterøy kommune: Organisasjonsnummer: 864 338 712.

Besøksadresse: Geitaryggen 8 - 5282 Lonevåg. Postadresse: Postboks 1 - 5293 Lonevåg.

Kommunen gjer merksam på at dette er ei offentleg e-postadresse; både inngåande og utgåande e-post vert vurdert for journalføring i kommunen sitt sak-/arkivsystem og kan verte offentleggjort i samsvar med offentleglova.
