
Fra: Stian Marøy
Sendt: fredag 12. januar 2018 10.01
Til: 'Vidar Hundvin'
Emne: SV: spørsmål vedr. kai og fending

Hei

Du treng ikkje å søkja ny disp. for avviket på 10 cm når den nye kai-delen fluksar med den gamle.
Du treng ikkje å rekna tre-fender med i arealet.

Mvh

Stian Marøy
Ingeniør byggjesak

Radøy kommune
Radøyvegen 1690, 5936 Manger
Tlf.dir: 56 34 90 56
E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Vidar Hundvin [<mailto:vidar@stoltz.no>]
Sendt: torsdag 11. januar 2018 16.13
Til: Stian Marøy
Emne: spørsmål vedr. kai og fending

Hei igjen

Vedr. påbygg kai gnr 33 brn54.

Jeg har ett spørsmål vedr. hva som regnes som medtatt areal på den kaien.
Som du ser av vedlagte tegning viser denne betongkaien slik den er tenkt støpt. Etter kontrollmåling i går kveld finner jeg at den gamle kaiens bredde er 2900 mm og ikke 2800 som oppgitt i dispensasjonssaken. Det kan være at avviket er større i ytterste hjørne på den nye kaien, men det klarer jeg ikke å måle nå. Det viktige er at jeg følger linjen til den eksisterende kaien.

Så til spørsmålet om medtatt areal.

For å få den gamle og den nye kaien til å fremstå med identisk uttrykk i fasade mot sjø, hadde jeg tenkt å sette på fending i treverk langs hele kaifasaden. I utgangspunktet solid fending med 4x4 trykkimpregnert pga kraftig sjø. Skal denne fendingen regnes med i arealet?

Jeg håper du kan gi meg en rask avklaring som følge av behov for rask nabovarsling.

Med vennlig hilsen

Vidar Hundvin
Mob. 90126592