

---

**Fra:** slovag@norva24.no  
**Sendt:** torsdag 15. februar 2018 07.56  
**Til:** Postmottak Radøy  
**Kopi:** slam@ngir.no  
**Emne:** VS: Bilde sendt inn -  
\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\$\Bilder\Norva\_24\_Vest\_AS\1260\AnleggID=72609\_OppdragID=2038723\_DSC00238.jpg  
**Vedlegg:** AnleggID=72609\_OppdragID=2038723\_DSC00238.jpg;  
AnleggID=72609\_OppdragID=2038723\_DSC00239.jpg

Hei

Gjeld Radøy gbr 101/3: Brudd på rør før tanken. Alt slam går i grunnen. Eier informert

Mvh

Monica Daae  
Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70  
Mob: +47 40 03 80 40  
Fax: +47 57 78 11 71  
E-post: [monica.daae@norva24.no](mailto:monica.daae@norva24.no)  
Nettside: [www.norva24.no](http://www.norva24.no)

vi hjelper alltid

-----Opprinnelig melding-----

Fra: [autosend@norva24.no](mailto:autosend@norva24.no) [<mailto:autosend@norva24.no>]

Sendt: 9. februar 2018 14:58

Til: [slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no)

Emne: Bilde sendt inn -

[\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\\$\Bilder\Norva\\_24\\_Vest\\_AS\1260\AnleggID=72609\\_OppdragID=2038723\\_DSC00238.jpg](file://\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1260\AnleggID=72609_OppdragID=2038723_DSC00238.jpg)

Mappe: [\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\\$\Bilder\Norva\\_24\\_Vest\\_AS\1260](file://\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1260)

Filnamn: AnleggID=72609\_OppdragID=2038723\_DSC00238.jpg

Feil: