



Håkon Vidar Sylta

Referansar:

Dykkar:

Vår: 18/331 - 18/3781

Saksbehandlar:

Einar Færø

einar.faero@radoy.kommune.no

Dato:

09.03.2018

Byggesak gbnr 20/20 Utsylta - etablering av tilkomstveg

Me viser til dykkar søknad.

Vegmynda kan prinsippgodkjenne tilknytning til kommunal veg slik som søkt om og teikna inn på oversiktskart. Men endeleg godkjenning kan ikkje gjevast føre det ligg føre teikningar som mellom anna viser at veglova § 43 er ivaretatt. Tiltaket skal også nabovarslast:

- Avkøyrsla skal opparbeidat mest mogleg trafikksikker.
- Sikta ut frå avkøyrsla skal vera slik at busker, tre og liknande ikkje skal vera til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje koma høgare enn 0,5 m over vegbana.
- Under avkøyrsla skal det leggjast min 200 mm drenerør. Røyrret skal vera køyresterkt og leggjast slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftene får fritt avløp.
- Støypekantar og liknande som kan skada snøryddeutstyr skal ikkje byggjast nærare veg enn 1 m.
- Det skal ikkje førast overvatn inn i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vera eit fritt fall på 3 cm.
- Drenerør og frisikt skal til ein kvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkanten vera min 3,5 m på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal vera plassert som vist i vedlagt skisse.

Med helsing

Einar Færø

leiar teknisk drift

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Post

postmottak@radoy.kommune.no
Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Kontakt

Telefon +47 56 34 90 00
Telefaks +47 56 34 90 01

www.radoy.kommune.no
Konto 3636 07 00776
Org.nr. 954 748 634



Mottakarar:
Håkon Vidar Sylta