



Landbrukskontoret for Austrheim, Fedje og Radøy

Thorbjørn Pedersen

Referansar:
Dykkar:
Vår: 18/1199 - 18/7737

Saksbehandlar:
Andreas Granli
Andreas.Granli@radoy.kommune.no

Dato:
15.05.2018

Landbrukssak 45/139 Manger - parafintank - Svar

Angående 800 l parafintank i Rehøyden 10. Du vil ta tanken ut av drift. Tanken er av plast og ligg nedgravd under terassen på eigedommen. Det er difor eit stort inngrep å fjerna tanken når den vert tatt ut av drift. Kommunen kan godkjenne at tanken vert tømt og fylt med grus/sand.

Thorbjørn Pedersen får løyve til å tømme og og fylle parafintanken på sin eigedom med grus/sand. Arbeidet må gjerast av eit selskap med kompetanse på feltet og påfyllingsrør må fjernast. Kommunen skal varslast når arbeidet er utført. Ta bilete undervegs, og send dei inn når arbeidet er ferdig.

Med helsing

Andreas Granli
rådgjevar landbruk

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Thorbjørn Pedersen