



Ved bruk av Mag 5000 (med strøm) er det ikke krav til rettstrekk før og etter vannmåler. Ved bruk at batteri og Mag8000 anbefales det 3*DN rettstrekk før måler og 2*DN etter.

Ønskes stengemulighet etter vannmåler her? Nå er stengemulighet i neste kum på Storsandvik

Dersom Mag5000 benyttes kan det vurderes DN2000 kum, må da sannsynligvis benytte reduksjonsflenser istedenfor overganger.

Eksisterende kum



FORELØPIG 03.05.18

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Rødøy kommune			Tegnet av	Saksbehandler		
Vannledning Austmarka - Storsandvik			abm	Oppdragsansvarlig		
Vannkum V1 Austmarka			Sidemannskont.	rja		
Plan snitt og rørdelsliste			Fag	VA	Målestokk	1:20 (A1)
			Dato	23.04.2018	Målestokk	1:40 (A3)
COWI			Oppdragsnr.	A110078	Status	FORELØPIG
			Tegning nr.		Rev.	H01