
Fra: Ingrid Didriksen
Sendt: torsdag 14. juni 2018 10.16
Til: 'William Raugstad'
Emne: SV: 010.18 Radøy Kommune - Vannledning Listveit
Vedlegg: Endringsmelding nr. 1 - signert.pdf

Hei,

Det er ok. Signert endringsanmodning ligg vedlagt.

Takk for melding på forhånd.

Med vennleg helsing,
Ingrid Didriksen
Prosjektleder

E-post: ingrid.didriksen@radoy.kommune.no
Telefon: 56 34 90 51



Fra: William Raugstad [<mailto:william.raugstad@ngb.no>]
Sendt: torsdag 14. juni 2018 09.59
Til: Ingrid Didriksen
Kopi: Einar Færø
Emne: 010.18 Radøy Kommune - Vannledning Listveit

Hei Ingrid,

Vedlagt ligger:

1. Endringsanmodning-01

Beskrivelsen beskriver ikke pluggkjøring av ledningstrekk. Rørlegger anbefaler å utføre dette mht. smuss og luft i ledning.

Klarer dere å ta stilling til dette raskt, og melde fra ila. dagen.

Med vennlig hilsen

William Raugstad
Prosjektleder

Nordhordland

Grunn og Betong as

Entreprenørforretning

Mongstadvegen 1000
5954 Mongstad

Tlf. +47 56 16 76 92

Fax. +47 56 16 76 90

Mob. +47 48 04 49 14

e-mail. william.raugstad@ngb.no

web. www.grunnogbetong.no