

Yngve Ellingsen
Fjøsangerveien 117 a
5073 Bergen

SØKNAD OM LØYVE TIL UTLEGGING AV KLOAKKLEDNING I ØYSUNDET

Gjeld:

Eigedom: Gnr45 Bnr 13, 147, 236, 199, 158, 133, 203, 123, 120, 136, 8

Tiltakshavar: Yngve Ellingsen m.fl.


Saksutgreiing: Søknad om å samla avløpsledninger i eit felles rør.

Dokument i saka: Søknad om utsleppsløyve datert 05-01-2001

I medhald av delegasjonsreglement i Radøy, jf. vedtak i kommunestyret den 16.12.99 godkjenner Radøy kommune utsleppet med følgjande kommentarar.

1. Med heimel i forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg § 6, og i samsvar med retningslinjene for utforming og drift av separate avløpsanlegg, vert det gjeve løyve til utlegging av felles avløpsledning på følgjande vilkår.
2. Kloakkutsleppet skal førast ut i ein 4m³ septiktank med 3 kammer for bustad og 2m³ septiktank med 2 kammer for hytter. Gråvatn skal førast i felles ledning vidare til sjø djupne 20m som vist på vedlagt kart. Elles skal punkta i Bergen og omland hamnevesen sitt skriv 19-02-01 følgjast opp. Retningslinjene følgjer i vedlagt skriv.
2. Søkjar er sjølv ansvarleg for å få løyve frå dei naboeigedommane utsleppet må førast over.
3. Før arbeidet startar må det søkjast om ansvarsrett for dette arbeidet.

Manger 24-04-2001


Asbjørn Brandtun
Planleiar


Gisle Clementsen
ing

Kopi: Magnus Amunsen, Curt Haukeland, Trond Helland, Rune Amundsen, Magne Dalland, Peder Bøe, Birger A Hansen, Øyvind Berg, Jan Kristensen, Arne Mundheim.