



Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16
5058 BERGEN

Referansar:
Dykkar:
Vår: 18/744 - 18/12833

Saksbehandlar:
Silje Haukedal
silje.haukedal@radoy.kommune.no

Dato:
04.09.2018

Byggesak Gbnr 45/188 Manger - Rammeløyve - brannskille, lydskille, fasadeendring og bruksendring - søknad om igangsetjingsløyve - mellombels svar

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad om igangsetjingsløyve for riving og utearbeid den 31.08.2018.

Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig, jf. byggesaksforskrifta (SAK) § 5-4.

Det følgjer av gjennomføringsplanen at H2 Byggteknikk AS har føretatt prosjektering av konstruksjonssikkerhet for riving av bærande konstruksjonar. Det er erklært ansvarsrett for prosjektering i tiltaksklasse 2.

Det følgjer av byggesaksforskriften § 14-2 bokstav b) at det er krav til uavhengig kontroll for oppgåver i tiltaksklasse 2 for «konstruksjonssikkerhet».

Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. Kontrollerklæring for kontroll av prosjektering konstruksjonssikkerhet
2. Oppdatert gjennomføringsplan med uavhengig kontroll konstruksjonssikkerhet.

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn samla innan 28.09.2018.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1. Tidsfristane vert rekna frå søknaden er komplett og klar for handsaming, jf. SAK § 7-2 (1).

Gebyr

Gebyr vert rekna ut i frå Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste. Det vert sendt ut krav om gebyr i samsvar med gjeldande forskrift når saka er ferdig handsama.

Med helsing

Tonje Nepstad Epland
leiar teknisk forvaltning

Silje Haukedal
Seniorrådgjevar tilsyn/jurist

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Forum Arkitekter AS

Damsgårdsveien 16

5058

BERGEN