



## Måle- og sjekkpunkter

Skrevet ut/etablert: 18.10.2018

<b>KUNDE</b>	
<b>Kunde</b>	Radøy Kommune - Teknisk etat
<b>Adresse (Bygg)</b>	Raunholmskogen 2
<b>Kontaktperson (Bygg)</b>	Yngve Kaarstad
<b>GK INNEKLIMA AS</b>	
<b>Ordrenummer (GK)</b>	20006899
<b>Kontaktperson - KAM (GK)</b>	Harald Mikal Husebø



Systemnr/tjeneste	Betjener		Tjeneste				Utføres av GK		
36.01 Flexit VG700 Hannesvegen 10A	Hannesvegen 10A		Vedlikehold				Ja		
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Vedlikehold iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk inntak	Målepunkt	16	Pa			GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avkast	Målepunkt	11	Pa			GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	37	Pa			GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	18	Pa			GS2500	30.09.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	29	Pa		Byttet.	GS2500	30.09.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	39	Pa			GS2500	30.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	43	Pa		Byttet.	GS2500	30.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	41	Pa			GS2500	30.09.2018
GJENVINNER PLATE		Vedlikehold iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	30.09.2018
GJENVINNER PLATE		Temperatur tilluft, foran	Målepunkt	12	°C			GS2500	30.09.2018
GJENVINNER PLATE		Temperatur avtrekk, foran	Målepunkt	23.7	°C			GS2500	30.09.2018
GJENVINNER PLATE		Temperatur avtrekk, etter	Målepunkt	14.8	°C			GS2500	30.09.2018
GJENVINNER PLATE		Trykkfall tilluft	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	30.09.2018

**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

GJENVINNER PLATE		Trykkfall avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	30.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Vedlikehold iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Avlesning setpkt	Målepunkt	18				GS2500	30.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	22	°C			GS2500	30.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Avlesning utetemperatur	Målepunkt	12	°C			GS2500	30.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	23.7	°C			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Vedlikehold iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1-L2	Målepunkt	235	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2-L3	Målepunkt	235	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3-L1	Målepunkt	0	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	136	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	136	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	30.09.2018
VARMEBATTERI EL 5 GRUPPER		Vedlikehold iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018
VARMEBATTERI EL 5 GRUPPER		Gruppe 1	Målepunkt	9.5	A			GS2500	30.09.2018
VARMEBATTERI EL 5 GRUPPER		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	30.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Vedlikehold iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	0.6	A			GS2500	30.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	0.6	A			GS2500	30.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	0	A			GS2500	30.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Vedlikehold iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	0.6	A			GS2500	30.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	0.6	A			GS2500	30.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	0	A			GS2500	30.09.2018
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>	<b>Tjeneste</b>		<b>Utføres av GK</b>					
36.01 Flexit VG700 Hannesvegen 10A	Hannesvegen 10A	Bytte filter		Ja					

**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	29	Pa		Byttet.	GS2500	30.09.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	39	Pa			GS2500	30.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	43	Pa		Byttet.	GS2500	30.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	41	Pa			GS2500	30.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.01 Flexit VG700 Hannesvegen 10A	Hannesvegen 10A		Rengjøring vent				Ja			
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018	
GJENVINNER PLATE		Rengjøring iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018	
STYRING (36)		Rengjøring iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Rengjøring iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Rengjøring iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.01/Psykiatri avd	Psykiatri avd		Vedlikehold				Ja			
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	01.10.2018	
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	01.10.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk inntak	Målepunkt	0	Pa			GS2500	01.10.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avkast	Målepunkt	0	Pa			GS2500	01.10.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	0	Pa		Filter byttet.	GS2500	01.10.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Filter byttet.	GS2500	01.10.2018	
GJENVINNER PLATE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok. Roterende.	GS2500	01.10.2018	
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	01.10.2018	
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	01.10.2018	
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	01.10.2018	
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	01.10.2018	
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	138	V			GS2500	01.10.2018	
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	138	V			GS2500	01.10.2018	
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	01.10.2018	



**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	01.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	01.10.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	01.10.2018
VIFTE TILLUFT DIR DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	01.10.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.01/Psykiatri avd	Psykiatri avd	Rengjøring vent					Ja			
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	
VIFTE TILLUFT DIR DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.02 Kjøkkenavtrekk Hannesvegen 10B	Hannesvegen 10B	Vedlikehold					Ja			
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST		Vedlikehold iht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok. Alle tre trinn.	GS2500	02.10.2018	
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST		Driftsstrøm L1	Målepunkt		A					
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST		Driftsstrøm L2	Målepunkt		A					
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST		Driftsstrøm L3	Målepunkt		A					

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.02/Leilighet	Leilighet Raunholmskogen 4	Vedlikehold					Ja			
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk inntak	Målepunkt		Pa					
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avkast	Målepunkt		Pa					



**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter. Resett alarm.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter.	GS2500	28.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	28.09.2018
SPJELD AVTREKK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.02/Leilighet	Leilighet Raunholmskogen 4	Rengjøring vent	Ja						
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.02/Psykiatri avd	Psykiatri avd	Vedlikehold	Ja						
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Slitt.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018



**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	0	Pa		Byttet filterduk.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Byttet filterduk.	GS2500	28.09.2018
GJENVINNER PLATE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Slitt.	GS2500	28.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Slitt.	GS2500	28.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.02/Psykiatri avd	Psykiatri avd	Rengjøring vent	Ja						
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.03/Leilighet	Leilighet Raunholmskogen 4	Vedlikehold	Ja						
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018



**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter. Resett alarm.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter.	GS2500	28.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.03/Leilighet	Leilighet Raunholmskogen 4	Rengjøring vent	Ja						
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.03/Psykiatri avd	Psykiatri avd	Vedlikehold	Ja						
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt						
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt						



**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	28.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.03/Psykiatri avd	Psykiatri avd		Rengjøring vent				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt-beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt							
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt							
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.04/Leilighet	Leilighet Raunholmskogen 4		Vedlikehold				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt-beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hast.	GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter. Resett alarm.	GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter.	GS2500	28.09.2018	
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	28.09.2018	
SPJELD AVTREKK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018	



**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.04/Leilighet	Leilighet Raunholmskogen 4		Rengjøring vent				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.04/Psykiatri avd	Psykiatri avd		Vedlikehold				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Slitt.	GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	0	Pa		Byttet filterduk.	GS2500	28.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Byttet filterduk.	GS2500	28.09.2018	
GJENVINNER PLATE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018	
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Slitt.	GS2500	28.09.2018	



**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Slitt.	GS2500	28.09.2018
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>	<b>Tjeneste</b>			<b>Utføres av GK</b>				
36.04/Psykiatri avd	Psykiatri avd	Rengjøring vent			Ja				
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>	<b>Tjeneste</b>			<b>Utføres av GK</b>				
36.05/Leilighet	Leilighet Raunholmskogen 4	Vedlikehold			Ja				
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter. Resett alarm.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter.	GS2500	28.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetingstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018

**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.05/Leilighet	Leilighet Raunholmskogen 4		Rengjøring vent				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.05/Psykiatri avd. Raunholmskogen 4	Psykiatri avd		Vedlikehold				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Vedlikehold ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	TI og AL filter byttet.	GS2500	01.10.2018	
GJENVINNER ROTARENDE		vedlikeholds i hht til oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	01.10.2018	
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		vedlikehold ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	01.10.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		vedlikehold ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	01.10.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		vedlikehold ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	01.10.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.05/Psykiatri avd. Raunholmskogen 4	Psykiatri avd		Rengjøring vent				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018	

**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	01.10.2018
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>		
36.06/Leilighet	Leilighet Raunholmskogen 4		Vedlikehold				Ja		
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt-beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter. Resett alarm.	GS2500	28.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter.	GS2500	28.09.2018
GJENVINNER ROTERENDE		vedlikeholds i hht til oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Defekt drivreim.	GS2500	28.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	28.09.2018
SPJELD AVTREKK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	138	V			GS2500	28.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	28.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	28.09.2018
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>		
36.06/Leilighet	Leilighet Raunholmskogen 4		Rengjøring vent				Ja		
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt-beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018

STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	28.09.2018
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>	<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.06/Psykiatri avd	Psykiatri avd	Vedlikehold				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt-beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	0700-1600 hast.3. 1600-0600 hast.2.	GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk inntak	Målepunkt	99	Pa			GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avkast	Målepunkt	49	Pa			GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	66	Pa		Filter TL. 75 pa. Byttet. 80 pa.	GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	98	Pa		Filter AL. 133 pa. Byttet. 92 pa.	GS2500	02.10.2018
AGGREGAT (36)		Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	76.9	%			GS2500	02.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		kontroll set pkt	Målepunkt	0			20 grader.	GS2500	02.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	02.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	19	°C			GS2500	02.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning utetemperatur	Målepunkt	7	°C			GS2500	02.10.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	20	°C			GS2500	02.10.2018
SPJELD AVTREKK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018
SPJELD INNTAK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	235	V			GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	138	V			GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	138	V			GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	138	V			GS2500	02.10.2018

**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Raunholmskogen 2  
**Ordrenr:** 20006899

VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Gruppe 1	Målepunkt	17.3	A			GS2500	02.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	02.10.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L1	Målepunkt	2	A			GS2500	02.10.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L2	Målepunkt	2	A			GS2500	02.10.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L3	Målepunkt	2	A			GS2500	02.10.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	02.10.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	2	A			GS2500	02.10.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	2	A			GS2500	02.10.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	2	A			GS2500	02.10.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener		Tjeneste				Utføres av GK		
36.06/Psykiatri avd	Psykiatri avd		Rengjøring vent				Ja		
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	02.10.2018