
Fra: Per Olaf Mohn Berge <pomohnberge@gmail.com>
Sendt: torsdag 11. oktober 2018 12.45
Til: jr@aabf.no
Kopi: Ingrid Didriksen
Emne: Re: Solhall endringsvarsel
Vedlegg: Endringsvarsel 1.jpg; Endringsvarsel 1 (2).jpg

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Vedr Endringsvarsel 1 er denne allerede godkjent overfor byggherren.
Sender deg en kopi av denne godkjenningen vedlagt.

Vedr Endringsvarsel 2 har vi følgende kommentar:

*I tilbudsdokumentene vedr VVS er nødvendig luftmengde **estimert** til 7.000 m³/h. Dette er altså et estimat og ikke et endelig fasitsvar på hvilke luftmengder som er nødvendig. Det er opp til totalentreprenøren å beregne seg frem til hvilke regler som gjelder for denne type bygg, og i sitt anbud inkludere utstyr som ivaretar dette.*

Det er i anbudet oppgitt en opsjonspris på kr 200.000 for rivning og nytt kanalnett. Det er ikke tatt forbehold om hvilke dimensjoner dette kanalnettet skal ha, slik at det da må forventes at det nye kanalnettet må oppfylle dagens krav.

I sum betyr det at byggherren er villig til å betale de 200.000,- for nytt kanalnett, men er ikke villig til å betale for utstyr som kun oppfyller dagens krav.

Den ons. 10. okt. 2018 kl. 09:09 skrev Jørgen Rohde <jr@aabf.no>:

Hei! Her kommer de.

Har også sendt de til Ingrid.

Jørgen.

Med vennlig hilsen

Åsane Byggmesterforretning AS

Prosjektleder

Jørgen Rohde

Telefon 45 49 05 72

--

Med vennlig hilsen

Per Olaf Mohn Berge

Mob: +47 932 32 245