
Fra: Stian Marøy
Sendt: mandag 17. desember 2018 12:54
Til: 'arne@haugen-vva.no'
Emne: Sak 18/14 gbnr 28/123 - søknad om endring av gitt løyve - mellombels svar

Hei

- Det må sendast inn målsatte profilar som viser endringane i vegtraseen opp mot godkjent reguleringsplan *Kvalheim nedre, gnr.28 bnr.1/12602006000100* (både vertikalt og horisontalt).
- Vegplan, datert 30.11.2018, viser ein endring i snu-området i enden av vegen. Det må tydeleggjerast i søknad at dette området tilfredsstillar krav til snuplass (snuhammer). Dette gjeld også for dei 2 avstikka som er vist i vegplanen.

Mvh

Stian Marøy
Ingeniør byggjesak

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 56

E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no

