
Fra: Kurt Amund Øvreås <kurt.amund@byggadmin.no>
Sendt: fredag 24. mai 2019 15.01
Til: Postmottak Radøy
Kopi: stian@radoy.kommune.no; Roald Hesvik
Emne: Bø Barnehage Gnr/Bnr 24/211, Oversending av VA plan for kommunal godkjenning
Vedlegg: Tegninger for godkjenning Radøy kommune.pdf

Hei.

Vi har prosjektert VAO til nybygging av Bø Barnehage i Radøy kommune. Planen omfatter omlegging av noe eksisterende anlegg på plassen som kommer i konflikt med ny barnehage. (dette er vist på tegning H1)
Påkobling for vanntilførsel til barnehagen er tenkt i eksisterende vannkum (kalt VK1 på tegning H1) Ifm VK1 er der BK uttak for brannvann med god dekning for slukkevann til barnehagen.

Fall på spillvannsanlegg er godt i vare tatt (se tegning H3 og H4). Med et kort strekk før det kobles på eksisterende avløpsanlegg.

SK4 med stikk til de forskjellige avdelingene av barnehagen er plassert med god stakemulighet dersom det skulle trenge ved et eventuelt tett avløp/vedlikehold i barnehagen i fremtiden.

Overvannet håndteres lokalt på tomten i flere infiltrasjonskummer med tilkoblede sandfangskummer og taknedløp. Utearelaet er tenkt utarbeid med store flater med grønt areal, bevaring av trær og vegetasjon samt ny beplantning som er med å oppta mye overvann og infiltrere.

Grunnen opparbeides med en god steinfylling som vil virke som et stort magasin for overvann for vannet som infiltreres fra IFS-kummene (se egne tegninger).

Ønsker med dette å søke Radøy kommune om godkjenning av omlegging av eksisterende anlegg og påkobling av nytt anlegg (som vist på tegning H1)

God Helg 😊

Med vennlig hilsen



BYGGADMINISTRASJON
Harald Bjørndal a.s

Pb. 103 - 5649 EIKELANDSOSEN

www.Byggadmin.no

Mobil: 95766914