



Kunde	Fra
12485 - Radøy Kommune Radøy Kommune Krossvegen 8 5936 MANGER	ThyssenKrupp Elevator AS Jordalsveien 17 5015 EIDSVÅG Saksbehandler:
	Avdeling: Bergen Telefon: 21979830 Telefaks: 21979831 E-post: heisservice.tkeno@thyssenkrupp.c

Ordre / dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr: 15264 20. februar 2014	30378 Radøy Rådhus Radøyvegen 1690 5931 MANGER	

1.Maskinrom			
1.4 Kontroll av batterier for nødlys/alarm	Utført		
1.5 Blåse reint / Støvsuge / Rengjøre	OK		
1.6 Kontroll av drivskive /bæremidlene	Ikke aktuelt		
1.8 Kontroller bremsens funksjon	Ikke aktuelt		
1.9 Kontroller olje stand på maskin	OK		
1.12 Kontroll av regulatorens funksjon	Ikke aktuelt		
1.15 Kontroll av nødbetjening	OK		
1.16 Nødinstruks / nødåpnernøkkel	OK		
2.Sjakt			
2.1 Rengjøre / Støvsuge	OK		
2.3 Funksjonsteste grensebrytere	OK		
2.5 Smøring ledeskiver	OK		
2.6 Kontroll av regulator / regulator wire	Ikke aktuelt		
2.8 Kontroll av bæremidlenes oppheng stol / motvekt	Ikke aktuelt		
2.10 Kontroll av følgekabler	OK		
2.11 Kontroll av sjaktbelysning	OK		
3.Sjaktører			
3.1 Støvsuge / Rengjøre	OK		
3.2 Kontroll av glass (der det finnes)	Ikke aktuelt		
3.3 Kontroll av klaring låstrinser	OK		
3.8 Kontroll av dørtrinser	OK		
3.10 Kontroll av skjevhet på sjaktdører	OK		
3.12 Kontroll av synkroniseringstau	OK		
4.Heisstol			
4.4 Kontroll av fang og slakketaus kontakt	OK		
4.7 Kontroll av alarmens funksjoner	OK		
4.9 Kontroll av stoldør kontakter	OK		
4.11 Kontroll av styresko	OK		
4.14 Kontroll av stoppenøyaktighet	OK		
5.0 Byggteknisk			
5.1 NHK-Rapport nullstilt	Ja		