
Fra: Madeleine Fonnes Aase
Sendt: mandag 18. november 2019 15:55
Til: 'endre@flo1as.no'
Emne: Byggesak Gbnr 25/109 Haugland - garasje - manglar i søknad

Hei.

Visar til telefonsamtale i dag angående søknad om garasje på gbnr. 25/109.

Som eg sa i telefonen er det ut i frå brev frå BKK nokre vilkår som ikkje er oppfylt. Dette gjeld brennbart materiale mellom garasje/bod og bustad. Kravet er at det skal vere minimum 4 meter frå bygga, og det kan difor ikkje vere noko brennbart materiale som knytt bygga saman.

Som du sa på telefonen kan du ta nokre dagar på å finne ut korleis du kan løyse dette og så gje ein tilbakemelding.

Høyrer frå deg.

Med helsing

Madeleine Fonnes Aase
Rådgjevar/Jurist byggesak

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 56

E-post: madeleine.fonnes.aase@radoy.kommune.no

