



# **MEDDELELSE FRA BKK NETT AS**

---

Skrevet av: Kjell Skoglund

Dato: 27.05.2011

---

Seksjon/avd.: Nettforvaltning / Forvaltning distribusjon

Dok. ID: 11097634

---

**Fordeles til: Interne og eksterne aktører som utfører arbeid i svakstrømsonen på stolper i BKK sitt nett.**

---

## **Meddelelse vedr. kveilerammer i stolpenes svakstrømsone**

---

Det er i møte, den 15. april 2011, med Sakkyndig Driftsleder / Divisjonssjef Kraftoverføring Nils Nesheim og Divisjonssjef Nettforvaltning Jens Skår, bestemt følgende:

For å ivareta sikkerheten til montørene ved klatring i stolper og hensyn til estetikk, jmf. Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg § 2-17, er det ikke tillatt å plassere større fordelere, koblingsskap, regeneratorer, kveilerammer for fiberkabel og lignende på stolper i BKK Nett sitt høy- og lavspenningsnett.

Disse skal plasseres i skap på bakken ved/på stolperot. Forskriftskrav til kabelnedføring og adkomstsone skal ivaretas i henhold til REN-blad nr. 5011.

Nils Nesheim  
Sakkyndig driftsleder

Jens Skår  
Divisjonssjef  
Nettforvaltning