

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____


SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: <u>1 stk</u>	kr <u>18.375,-</u>	_____
	Årsavgift: <u>>90m² 2 stk x 3.920,-</u>	kr <u>2 x 3.920,-</u>	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: <u>1 stk</u>	kr <u>19.875,-</u>	_____
	Årsavgift: <u>>90m² 2 stk x 3.958</u>	kr <u>2 x 3.920,-</u>	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den _____

Manger 2005



SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)


Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram

	RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT		Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune	
	Byggjeplass: <u>Manger</u>	Gnr <u>45</u>	Bnr <u>74/93</u>	Fnr
Eigar av eigedom/sanitæranlegg: <u>Rili Eiendom</u>	Adresse: <u>ved Øystein Rikstad 5937 BØVÅGEN</u>			
Rørleggjar: <u>Stendal UUS AS</u>	Adresse: <u>Blomballeben 1 5911 Alversund</u>			
Vedlegg:				
<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar				
Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:				
<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning				
for:				
<input checked="" type="checkbox"/> Bustad <u>2-noms</u> <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna				
Brutto areal på bygg(a): <u>208,2 m³</u> m				
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____				
Leidningsmaterieil:				
Utv. avlaupsleidning		<u>110 pvc Klt</u>		
Innv. avlaupsleidning		<u>110 pvc Klt</u>		
Utv. vassleidning		<u>32 pe nt 10</u>		
Innv vassleidning		<u>32 pe nt 10</u>		
Overvassleidning		_____		
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:		Kpa _____ (mvs) _____		
Leidningane skal:		<input type="checkbox"/> Prøvast <input checked="" type="checkbox"/> Vanleg kontroll		
Leidningane er:		<input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende		
Underskrift byggherre:		Underskrift rørleggjar:		
_____ / _____ 200		<u>Heidi Meland</u> <u>Alversund 29/5 2005</u>		
Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen				
Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200				