

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTORAVGIFTSATSANE VERT:

Sats:		Dato	
Vatn:	Tilknytingsavgift: _____	kr	18.375,-
	Årsavgift: >90m ² _____	kr	3.920,-
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: _____	kr	19.875,-
	Årsavgift: >90m ² _____	kr	3.958,-
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	_____

Teknisk kontor, den

Monger 7/2 2005



RADØY KOMMUNE

5936 MANGER

Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.




Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram

Q-1

TK-05.97

 RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT		Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggjaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune			
Byggjeplass: <i>Selfallet, Manger</i>		Gnr	Bnr	Fnr	Tomt nr
Eigar av eigedom/sanitæranlegg: <i>Stevneba Byggevare A/S</i>		Adresse: <i>Bøvågen</i>			
Røyrleggjar: <i>Hjelmas VVS A/S</i>		Adresse: <i>Leknesvegen 183</i> <i>5915 Hjelmas</i>			
Vedlegg: <input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input checked="" type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar					
Meldinga gjeld tilknytning til offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning for: <input checked="" type="checkbox"/> Bustad <i>Imanns.</i> <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna					
Brutto areal på bygg(a): _____ m					
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____					
Leidningsmateriell: Utv. avlaupsleidning <u>PP PN6</u> Innv. avlaupsleidning <u>PP PN6</u> Utv. vassleidning <u>Pe PN10</u> Innv. vassleidning <u>Pe 'rir'</u> Overvassleidning _____					
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____					
Leidningane skal: <input checked="" type="checkbox"/> Prøvast <input type="checkbox"/> Vanleg kontroll					
Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvd <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende					
Underskrift byggherre:  <u>Sandane 1816 - 2015</u>			Underskrift røyrleggjar:  <u>Hjelmas 1516 2015</u>		
Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen					
Tilknytninga er føretakk den _____ / _____ 200_____					