

Radøy Kommune
Rådhuset
Radøyvegen 1690
5936 MANGER
Att: Hogne Askeland

Sak 15/67

Vedlegg F1

ANGÅENDE PROSJEKT: 1820 – PLASTINVENT, UTVIDELSE

DATO: 27. august 2015

FØLGEBREV TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST GBNR 74/51 PLASTINVENT TILBYGG

Sender med dette inn søknad om ferdigattest for tilbygg i tilknytting til Plastinvent bygget på gnr/bnr 74/51.

Rammetillatelse er gitt 20.01.15, igangsettingstillatelse med endring er gitt 25.03.15 i sak 15/67.

Gjennomføringsplanen versjon 4 er vedlagt her.

Vedr. avfallsplan

Det er vedlagt avfallsplan versjon 2 med kvittering for innlevert avfall fra NGIR (vedlegg K1-2).

Som det fremgår fra vedlagt sluttrapport for avfall K1 har vi ikke klart å oppnå sorteringsgrad på 60 % i henholdt til kravet. Sorteringsgrad er på 35,4 %. Årsaken til dette er at det i ytre veggene benyttet sandwich-elementer som ikke lar seg kildesortere. Det er lite byggeavfall pga. lagerlokaler ikke har innredning.

Tiltakshaver, som driver plastindustri, har resirkulert all emballasjeplast.

Med vennlig hilsen

Helgesen Tekniske Bygg



Helgesen Tekniske-bygg AS

Org.nr. NO 965 012 044

www.htb.no / kontakt@htb.no

Larissa Dahl

Larissa Dahl

Søknadsansvarlig/ingeniør

E-Post : larissa.dahl@htb.no

<http://www.htb.no>



Vedlegg nr.
K- 1Versjonsnr.
2

Sluttrappert med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK10 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblankett 5179 Sluttrappert med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrappert skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrappert skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)


Rapporten gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	74	51					Radøy
	Adresse Radøyvegen 717				Postnr.	Poststed	
					5938	SÆBØVÅGEN	

Detaljert sluttrappert med avfallsplan							
Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirkosomhet (jf. TEK10 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK10 § 9-3).							
	PLAN		SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)					Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
		Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)							
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)	1,200	0,700	NGIR			0,700	
Papir, papp og kartong	0,042			0,050		0,050	
Glass	0,042						
Jern og andre metaller	0,558	0,360				0,360	
Gipsbaserte materialer	0,330						
Plast	0,042			0,065		0,065	
Betong, tegl, lett klinker og lignende							
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)							
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)	0,042						
Annet (fyll inn under)							
Sum sortert ordinært avfall	2,256	1,060		0,115		1,175	
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)							
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)							
Annet (fyll inn under)							

Detaljert sluttrapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sum sortert farlig avfall						
Blandet avfall / restavfall	1,500	2,140				2,140
Sum avfall i alt	3,756	3,200		0,115		3,315
Sorteringsgrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt - sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 10 § 9-8)	60,064					35,445
Avfall/areal (kg/m ²) (sum avfall i alt / bruksareal)	2,504					2,210

Gjenstående avfall
Ved innsending av sluttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Vedlegg		
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	2 - 2

Erklæring og underskrift		
Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende		
Ansvarlig søker for tiltaket		
Foretak Helgesen Tekniske-bygg AS		
Kontaktperson Larissa Dahl	Telefon 56 19 34 00	Mobiltelefon
E-post htb@htb.no		
Dato 27.08.2015	Underskrift  Helgesen Tekniske-bygg AS Org.nr. NO 965 012 044 www.htb.no kontakt@htb.no	
Gjentas med blokkbokstaver LARISSA DAHL		