

**RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT**

Skjemaet skal fyllast ut av røyrløggjaron som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass: **SELFALET MANGER** Gnr **45** Bar **453** Fnr _____ Tomt nr _____

Eigar av eigedom/sanitæranlegg: **SELFALET MOIRD AS** Adresse: _____

Røyrløggjar: **STUSDAL VVS A/S** Adresse: **APALEN 17 5915 HJELMÅS**

Vedlegg: Situasjonsplan Kjeilarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:
for: Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning
 Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a): _____ m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": Ja

Leidningsmaterieil: Utv. avlaupsleidning PP, PNG, Ø 110
Innv. avlaupsleidning PP, PNG, Ø 110
Utv. vassleidning PE 80, PN10, Ø 32
Innv vassleidning PE 80, PN10, Ø 32 og RØR I RØR PEX
Overvassleidning _____

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal: Prøvast Vanleg kontroll
Leidningane er: Trykkprøvd Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:
Aleksander Fern
01/09-2015

Underskrift røyrløggjar:
Eivind Skjell
30/8-2015

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender røyrløggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den _____ 200

VILKÅR FOR TILKNYTING III. OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:


1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.
Ved bruk av vassleidning med kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg drikketrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vann:	Tilknytingsavgift: _____	kr	18375,-
	Årsavgift: <u>3stk leilighet 90m²</u>	kr	3 x 2090,-
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: _____	kr	_____
	Årsavgift: _____	kr	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	_____

Teknisk kontor, den Mangur 28.09 2015.



SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar
1 kopi vert returnert røyrleggjar
1 original vert returnert eigar
når melding er godkjent
Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkreving av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg net.

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til utfylling

- trykkprøving

- tilleggsisolering

- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet balda fram