

**SERVICERAPPORT** BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

Avtalenr. 111205

Kundenr: Kunde:	10025 Radøy Kommune				
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	Teknisk Etat 5936 MANGER				
Serviceadr.:	Arbeidssenteret Idrettsveien 2- 5936 MANGER				
Kontaktperson:	Einar Færø	Mob :	99098153	e-post:	einar.faero@radoy.kommune.no
		Tlf :			
		Fax:			

Dato:	22.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.	Årlig
-------	-------------------	------------	-------------------	-------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	RAS 1.etg:				
AS-1.01	Kjøkken	Orex K5	CO ₂ (B) 5 kg	2009	OK
AS-1.02	Kjøkken	Orex S6	Skum (AB) 6 liter	09/14	OK
AS-BP 1.01	Arbeidsstue	Noha 1" 25 m	Brannslangepost	97/13	OK
	RAS 2etg:				
AS-2.01	v/resepsjon	Housegard PE6GE	Pulver ABC 6 kg	2007	OK
AS-2.02	Ventilasjonsrom bak skranke	Presto K2	CO ₂ (B) 2 kg	2011	OK
Stempel og signatur:				Transport:	Arbeidstid:
Ian Harris				Side:	Neste service:
				1 av 1	09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget