

**SERVICERAPPORT** BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

Avtalenr. 111205

Kundenr:	10025		
Kunde:	Radøy kommune		
Fakt. adr.:	Teknisk Etat		
P.nr /Poststed:	5936 MANGER		
Serviceadr.:	Teknisk stasjon Idrettsvegen 2 – 5936 Manger		
Kontaktperson:	Einar Færø Jan Magnus Drivenes 41520946	Mob : 99098153 Tlf : Fax:	e-post: einar.faero@radoy.kommune.no

Dato:	22.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.	Årlig
-------	-------------------	------------	-------------------	-------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	Verksted Nord:				
TS-BP 1.01	Hall nord v/port	Noha 1" 25 m	Brannslangepost	93/13	OK
TS- 1.01	Hall nord v/dør	Nordic P 6 N	Pulver ABC 6 kg	2011	OK
TS- 1.02	v/EL-taverom	Presto K5	CO ₂ (B) 5 kg	97/11	OK
TS- 1.03	Hall sør v/dør	Presto S 6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
TS- 1.04	Garasje/lager	Nordic P 6 N	Pulver ABC 6 kg	2011	OK
	Garderober/ Kontorer:				
TS-BP 1.02	Garderobe v/trapp	Presto 19 mm 25m	Brannslangepost	08/13	OK
TS- 1.05	2.etg. gang	Presto S 6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
	Reserve :				
Res	v/Abeidsbenk	Nordic S6S	Skum (AB) 6 liter	2013	OK
Stempel og signatur:				Transport:	Arbeidstid:
Ian Harris					
				Side:	Neste service:
				1 av 1	09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndlokkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget