SAFE BRANNVERN	Safe Brannvern AS Storebotn Næringspark Storebotn 48 N-5300 Kleppestø	Tel: +47 56 15 75 75 Fax:+47 55 15 75 70 e-mail: post@brannvern.no www.brannvern.no

SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

				Avtalenr.	111205
Kundenr: Kunde:	**10025** **Radøy Kommune**				
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	**5936 MANGER**				
Serviceadr:.	**Austbygd skule** **Slettevegen 870 – 5939 Sletta**				
Kontaktperson:	**Einar Færø**	Mob : Tlf : Fax:	99098153	e-post:	**austbygd.skule@radoy.kommune.no** **einar.faero@radoy.kommune.no**

Dato:	**25.09.2015**	Utført av:	**Ian Harris**	Kontr. mnd.	**Årlig**

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
AS-1.01	Sløydsal	Nordic P6N	Pulver ABC 6 kg	2011	OK
AS-BP 1.01	Gang v/Hovedutgang	Noha ¾" 25 m	Brannslangepost	1969	Lekkasje & rust i trommel Anbefaler utskifting
AS-BP 1.02	Kjeller	Noha ¾" 25 m	Brannslangepost	1969	Lekkasje & rust i trommel Anbefaler utskifting
AS-1.02	v/lærerværelse	Presto P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2012	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
	Side:	Neste service:
Ian Harris	1 av 1	**09.2016**

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslokkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget