

**SERVICERAPPORT** BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

Avtalenr. 111205

Kundenr: Kunde:	10025 Radøy Kommune				
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	5936 MANGER				
Serviceadr.:	Radøyvegen 1676 , Presthaugen 5936 MANGER Prestmarka Barnehage				
Kontaktperson:	Einar Færø	Mob :	99098153	e-post:	einar.faero@radoy.kommune.no
		Tlf :			
		Fax:			

Dato:	24.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.:	Årlig
-------	-------------------	------------	-------------------	--------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	Loft:				
PB-L.01	v/trapp til Ventilasjonsrom	Housegard	CO ₂ (B) 5 kg	2007	OK
	1.etg.				
PB-1.01	Nore Stova Kjøkken	Presto S 6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
PB-BP 1.02	Søre Stova	Noha 25 m 25 mm	Brannslangepost	03/11	OK
PB-BP-1.01	Fellesrommet	Noha 25 mm 25 m	Brannslangepost	03/11	OK
PB-BP-1.02	Små Stovane	Noha 20 mm 25 m	Brannslangepost	03/11	OK
	U.etg.:				
PB-BP-U.01	Korridor	Noha 20 mm 25 m	Brannslangepost	05/11	OK

Stempel og signatur: Ian Harris	Transport:	Arbeidstid:
	Side:	Neste service:
	1 av 1	09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget