

SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

		Avtalenr.		111205	
Kundenr:	10025				
Kunde:	Radøy Kommune				
Fakt. adr.:	Teknisk Etat				
P.nr /Poststed:	5936 MANGER				
Serviceadr.:	Radøy Ungdomsskule				
	Idrettsvegen 15 - 5936 MANGER				
Kontaktperson:	Einar Færø	Mob :	99098153	e-post:	Einar.faero@radoy.kommune.no
Rektor:		Tlf :			
		Fax:			

Dato:	23.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.	Årlig
-------	-------------------	------------	-------------------	-------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	Administrasjon Kjeller				
RU-K 01	Serverrom	Presto K 5	CO ₂ (B) 5 kg	2012	OK
RU-K 02	v/resepsjon	Presto S 6 GS	Skum (AB) 6 liter	2012	OK
RU-K 03	v/elevråd	Nordic P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2012	OK
RU-K 04	Elevråd kjøkken	Presto K 2	CO ₂ (B) 2 kg	2012	OK
RU-K 05	Vaktmester kontor	Presto P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2014	OK
	1.etg.				
RU-1.01	Admin Lærerværelse	Presto P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2006	OK
RU-1.02	Lærerværelse Assistent loft	Presto S 6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
RU-1.03	Loft/mesain v/ventilasjonsrom	Presto K 5	CO ₂ (B) 5 kg	2006	OK
RU-1.04	Utstillingshallen	Nordic S 6 S	Skum (AB) 6 liter	2013	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
	Side:	Neste service:
	1 av 4	09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetrommler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

		Avtalenr.		111205	
Kundenr:	10025				
Kunde:	Radøy Kommune				
Fakt. adr.:	Teknisk Etat				
P.nr /Poststed:	5936 MANGER				
Serviceadr.:	Radøy Ungdomsskule				
	Idrettsvegen 15 - 5936 MANGER				
Kontaktperson: Rektor:	Einar Færø	Mob :	99098153	e-post:	Einar.faero@radoy.kommune.no
		Tlf :			
		Fax:			

Dato:	23.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.	Årlig
-------	-------------------	------------	-------------------	-------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	Praksisfløy:				
RU-1.06	Sløydsal v/utgang	Presto P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2006	OK
RU-1.07	Rom 12	Presto K 2	CO ₂ (B) 2 kg	2011	OK
RU-1.08	Skolekjøkken	Presto P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2006	OK
RU-1.09	Skolekjøkken	Presto K2	CO ₂ (B) 2 kg	2011	OK
RU-1.10	Naturfag	Presto P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2006	OK
RU-1.11	Sløydsal Maling	Presto P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2012	OK
RU-1.12	Sløydsal Textile	Presto P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2014	OK , Brukt/Byttet med kommuner eget reserve slokker
	Kjeller:				
RU-K 06	Høyre Mek.verksted	Presto P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2006	OK
Ru-K 08	Venstre Mek.verksted	Presto P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2006	OK
RU-K 07	Hovedinntak	Presto K 5	CO ₂ (B) 5 kg	2011	OK
Stempel og signatur:				Transport:	Arbeidstid:
Ian Harris				Side:	Neste service:
				2 av 4	09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetrommler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE

		Avtalenr.		111205	
Kundenr:	10025				
Kunde:	Radøy Kommune				
Fakt. adr.:	Teknisk Etat				
P.nr /Poststed:	5936 MANGER				
Serviceadr.:	Radøy Ungdomsskule				
	Idrettsvegen 15 - 5936 MANGER				
Kontaktperson: Rektor:	Einar Færø	Mob :	99098153	e-post:	Einar.faero@radoy.kommune.no
		Tlf :			
		Fax:			

Dato:	23.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.	Årlig
-------	-------------------	------------	-------------------	-------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	Bibliotek:				
RU-1.14	v/skranke	Presto S 6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
RU-1.15	v/trapp ventrom	Presto K 5	CO ₂ (B) 5 kg	2011	OK
Stempel og signatur:				Transport:	Arbeidstid:
Ian Harris				Side:	Neste service:
				3 av 4	09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetrommler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE

		Avtalenr.		111205	
Kundenr:	10025				
Kunde:	Radøy Kommune				
Fakt. adr.:	Teknisk Etat				
P.nr /Poststed:	5936 MANGER				
Serviceadr.:	Radøy Ungdomsskule				
	Idrettsvegen 15 - 5936 MANGER				
Kontaktperson: Rektor:	Einar Færø	Mob :	99098153	e-post:	Einar.faero@radoy.kommune.no
		Tlf :			
		Fax:			

Dato:	23.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.	Årlig
-------	-------------------	------------	-------------------	-------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
RU-BP K 01	Korridor v/admin	Noha 1" 25 m	Brannslange	81/11	OK
RU-BP 1. 01	v/lærerværelse	Noha 1" 25 m	Brannslange	81/11	OK
RU-BP 1. 02	Teorifløy N	Noha 1" 25 m	Brannslange	81/11	OK
RU-BP 1. 03	Teorifløy S	Noha 1" 25 m	Brannslange	81/11	OK
RU-BP 1. 04	v/Skolekjøkken Praksisfløy N	Noha 1" 25 m	Brannslange	80/11	OK
RU-BP 1. 05	v/Naturfag Praksisfløy S	Noha 1" 25 m	Brannslange	80/11	OK
RU-BP K 02	Kjeller Verksted/garasje	Noha 1" 25 m	Brannslange	81/11	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
	Side:	Neste service:
	4 av 4	09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetrommler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget