

**SERVICERAPPORT** BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

		Avtalenr.	111205
Kundenr: Kunde:	10025 Radøy Kommune		
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	5936 MANGER		
Serviceadr.:	Manger helsehus Radøyvegen 1621- 5936 Manger		
Kontaktperson:	Einar Færø	Mob : Tlf : Fax:	99098153 e-post: einar.faero@radoy.kommune.no

Dato:	23.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.	Årlig
-------	-------------------	------------	-------------------	-------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
MH-U.01	v/utgang hoved	Nordic P 6 G	Pulver ABC 6 kg	2011	OK
MH-BP U.01	v/herretoalett	Noha 3/4" 25 m	Brannslange	75/11	OK , Skiltet
MH-BP U.02	Møterrom v/utgang øst	Noha 3/4" 25 m	Brannslange	75/11	OK
MH-U.02	Fysio Venterom	Presto S 6 GS	Skum AB 6 liter	2011	OK
MH-U.03	Eldresenteret Hall	Presto S 6 GS	Skum AB 6 liter	2011	OK
MH-U.04	Korridor v/EL-tavle/vasker	Mutnos AC5	CO ₂ B 5 kg	2011	OK
MH-1.01	Helsestasjon	Presto S 6 GS	Skum AB 6 liter	2011	OK
MH-1.02	v/venterom lege	Presto S 6 GS	Skum AB 6 liter	2011	OK
MH-1.03	v/resepsjon lege	Presto K2	CO ₂ B 2 kg	2011	OK
MH-1.04	Tannlegekontor	Presto K2	CO ₂ B 2 kg	2011	OK
MH-BP 1.01	v/venterom lege	Noha 3/4" 25 m	Brannslange	75/12	OK , Lekk fra kran/ventil
MH-BP 1.02	korridor lege	Noha 3/4" 25 m	Brannslange	75/12	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
Levert 5 x Rømningsvei skilt		
Ian Harris	Side: 1 av 1	Neste service: 09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget