

## VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:


1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn  $0,2 \text{ N/m}^2$  ( $2 \text{ kg/cm}^2$ ) eller høgare enn  $0,6 \text{ N/m}^2$  ( $6 \text{ kg/cm}^2$ ) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift: <u>          <math>&gt; 90 \text{ m}^2</math>          </u>	kr <u>          18.375          </u>	_____
	Årsavgift: _____	kr _____	_____
	Målaravgift pr $\text{m}^3$ <u>          15.51          </u>	kr _____	_____
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift: <u>          <math>&gt; 90 \text{ m}^2</math>          </u>	kr <u>          19.875          </u>	_____
	Årsavgift: _____	kr _____	_____
	Målaravgift pr $\text{m}^3$ <u>          15.41          </u>	kr _____	_____

Teknisk kontor, den           29/10           20          15          

 **RADØY KOMMUNE**  
*Ennør Vorp*  
Underskrift

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)


Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**

	<b>RADØY KOMMUNE</b> <b>SØKNAD OM</b> <b>TILKNYTING TIL</b> <b>OFFENTLEG</b> <b>LEIDNINGSNETT</b>		Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune	
	Byggjeplass: <u>Olsvollstranda</u>	Gnr <u>74</u>	Bnr <u>55</u>	Fnr
Eigar av eigedom/sanitæranlegg:	Adresse: <u>Norgesboligen v/Anne Kristoffersen Gangstøvegen 5/B 5911 Alversund</u>			
Rørleggjar:	Adresse: <u>Stendal VUS AS Blombakken 1 5911 Alversund</u>			
Vedlegg:	<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar			
Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:	<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning			
for:	<input type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input checked="" type="checkbox"/> Anna Industribygg			
Brutto areal på bygg(a):	_____ m			
Normal vassmengd etter "Normalreglementet":	_____			
Leidningsmateriell:	Utv. avlaupsleidning	<u>110 pvc</u>	<u>Klt</u>	_____
	Innv. avlaupsleidning	<u>110 pvc</u>	<u>Klt</u>	_____
	Utv. vassleidning	<u>50 pe</u>	<u>NT 10</u>	_____
	Innv. vassleidning	<u>50 pe</u>	<u>NT 10</u>	_____
	Overvassleidning	_____	_____	_____
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:	Kpa	_____	(mvs)	_____
Leidningane skal:	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvast	<input type="checkbox"/> Vanleg kontroll		
Leidningane er:	<input type="checkbox"/> Trykkprøvede	<input type="checkbox"/> Kontrollerte	<input type="checkbox"/> Godkjende	
Underskrift byggherre:	<u>Anne Kistebøl</u> <u>22/9 2005</u>		Underskrift rørleggjar:	<u>Heidi Meland</u> <u>14/9 2005</u>
Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen				
Tilknytninga er føreteke den	_____ / _____		200	