
Fra: jon.arnason@leroyvest.no [mailto:jon.arnason@leroyvest.no]

Sendt: 13. juni 2016 19:58

Til: Einar Færø

Emne: Vannlekkasje i bygningen på Bognøy Lerøy Vest

Hei

Viser til telefon samtale tidligere i dag.

I dag 13.06.16 rundt kl 13:50 hadde vi en hendelse i Bognøy. Jeg hørte en høy lyd, som hørtes ut som eksplosjon. Med en gang begynte det å lekke vann på den varmvannstanken som jeg sto nærmest. Jeg gikk rundt hele lokalet og fant ut at to andre varmvannstanker også hadde fått skade. Vi fikk inntrykk av at det hadde vært overbelastning/ høyt trykk på hovedvannledning. Vi har hørt at dere utførte arbeid i området på samme tidspunkt. Kan dette ha noen sammenheng med hendelsen hos oss.

Mvh

Jón Árnason

Driftsleder Radfjorden

Region Fjordane

Mob +47 95418359

Jon.arnason@leroyvest.no

