

Oppdrag: 608038-01
Vannledning Manger sentrum Detaljprosjektering

Møtedato: 03.11.2016 Kl: 12:00 Sted: Manger, rådhuset
Referent: Tom Christian Monstad

Navn	Firma	E-post	Til stede	Ref.
Einar Færø	Radøy kommune	einar.faero@radoy.kommune.no	X	X
Tore Rikstad	Radøy kommune	tore.rikstad@radoy.kommune.no	X	X
Jan Magnus Drivenes	Radøy kommune	jan.magnus.drivenes@radoy.kommune.no	X	X
William Raugstad	Nordhordland Grunn og Betong as	william.raugstad@ngb.no	X	X
Vidar Andreassen	Nordhordland Grunn og Betong	vidar.andreassen@ngb.no	X	X
Tom Christian Monstad	Asplan Viak	tom.monstad@asplanviak.no	X	X

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
1	INNLEDNING		
	Møte var avtalt som oppstartsmøte for prosjektet «Vannledning Manger sentrum»		
2	KONTRAKT		
	TM hadde med og gjennomgikk kontrakten. WR tok med de to originalene for signatur. Disse leveres tilbake til Radøy kommune for signering. Radøy kommune mottok i tillegg en kopi av avtalen. WR opplyste at de planlegger å bruke firmaet Stendal VVS til rørleggerarbeidene.		
3	GRAVEMELDING OG ARBEIDSVARSLING		
	WR har sendt inn gravemelding. Det er avtalt egen befarings med Statens Vegvesen 7.11.26 kl 13:00. Tema er kryssinger av veg. Arbeidsvarslingsplan er avhengig av hvilken metode for kryssing som aksepteres.		
4	GJENNOMGANG TEGNINGER		

	<p>Foreliggende tegninger ble gjennomgått og følgende ble kommentert:</p> <p>I VK1615 utgår stengeventil under brannventil. Brannventil leveres med gul beskyttelseshette.</p> <p>Generelt gjelder at ventil T og ventil kryss skal leveres med nøkkeltopp.</p> <p>Kum utgår 1624 (eks beholdes), entreprisegrense flyttes til utsiden av kummen.</p> <p>Det inkluderes en ny kum der det er vist avstikk til eks ledning, pel ca 345.</p> <p>Private tilkoblinger utføres i vannkummer på avstikk fra serviceventiler og Voss-modell manifold.</p>		
5	GJENNOMFØRING AV ARBEIDENE		
	<p>Det ble diskutert ulike løsninger for gjennomføring av arbeidene. Eksisterende boliger må forsynes med vann i anleggsperioden. Endelig løsning diskuteres sammen med rørlegger mandag 07.11.16, sett i lys av hvilke kryssingsmetoder som Vegvesenet aksepterer.</p>		

Med hilsen

Tom Christian Monstad
tom.monstad@asplanviak.no - 95763466

Asplan Viak AS