

***NB! Denne samsvarserklæring er lovpålagt og gjelder som garantibevis. Den må betraktes som en del av det elektriske anlegget og oppbevares i hele anleggets levetid.***

***Erklæring om at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg***

***Eier/Kunde:*** RADØY KOMMUNE

Radøyvegen 1690  
Radøyvegen 1690  
5936 MANGER

***Anlegg/Anleggsadresse:*** RADØY KOMMUNE, Grønndalen 12  
Ordrenummer: **75998**

***Anvendelse:*** Denne erklæring gjelder for: Utvidelse/Endring

***Anvendte normer:*** NEK400 2014

***Beskrivelse av anlegget/oppdraget:***

Grønndalen 12

Feilsøking kurs til varmepumpe

konkludere med at en ødelagt stikkontakt på soverommet hadde kortsluttet og dette var grunnen til at kunden ikke fikk på kursen for varmepumpen.

Fjernet stikkontakten og koblet opp en koblingsboks isteden, skiftet også en knust bryter på soverommet.

Arbeidet registrert: 23.12.16


Melding er sendt til nettselskap: Ikke aktuelt

***Installatør:***


AS Pettersson & Gjellesvik  
Postboks 2013 Nordnes  
5817 Bergen

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg kapittel V. Dokumentasjon i henhold til §12 er overlevert eier av anlegget.

Dato: 02.01.2017



Tom Nielsen



Kenneth René Campbell Nævdal



C. Sundtsgt. 52  
Pb 2013 Nordnes, 5817 Bergen  
Org.nr.: NO 915 211 631 MVA  
Telefon: 55 54 90 00  
Telefax: 55 23 45 60  
Vakttelefon: 906 88 555

Elektroentreprenør  
Teleinstallatør  
Automasjon  
Sikkerhet/Brann  
firmapost@pg-elektro.no  
www.pg-elektro.no



***NB! Denne samsvarserklæring er lovpålagt og gjelder som garantibevis. Den må betraktes som en del av det elektriske anlegget og oppbevares i hele anleggets levetid.***

***Erklæring om at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg***

Installatør

Saksbehandler