

---

**Fra:** Stine Pedersen Sylta  
**Sendt:** tirsdag 6. juni 2017 10.24  
**Til:** Stine Pedersen Sylta  
**Emne:** VS: Ordrenr: 77985 LYS VASKEROM  
**Vedlegg:** 37Kennethsamsvar\_77985.doc

**Oppfølgingsflagg:** Følg opp  
**Status for flagg:** Flagget

-----Opprinnelig melding-----

Fra: [kenneth.naevdal@pg-elektro.no](mailto:kenneth.naevdal@pg-elektro.no) [<mailto:kenneth.naevdal@pg-elektro.no>]

Sendt: fredag 2. juni 2017 13.26

Til: Einar Færø

Emne: Ordrenr: 77985 LYS VASKEROM

Arb.sted: Prestemarka barnehage 1etg vaskerom, Feilsøking lys vaskerom. Armaturslår seg av etter ca 5min. Elektronikk defekt, bestilt ny som skiftes når den ankommer.

Kenneth Nævdal