

***NB! Denne samsvarserklæring er lovpålagt og gjelder som garantibevis. Den må betraktes som en del av det elektriske anlegget og oppbevares i hele anleggets levetid.***

***Erklæring om at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg***

***Eier/Kunde:*** RADØY KOMMUNE

Radøyvegen 1690  
Radøyvegen 1690  
5936 MANGER

***Anlegg/Anleggsadresse:*** RADØY KOMMUNE Prestmarka barnehage  
Ordrenummer: 77985

***Anvendelse:*** Denne erklæring gjelder for: Utvidelse/Endring

***Anvendte normer:*** NEK400 2014

***Beskrivelse av anlegget/oppdraget:***

Arb.sted: Prestemarka barnehage 1etg vaskerom,  
Feilsøking lys vaskerom. Armatur slår seg av etter ca  
5min. Elektronikk defekt, bestilt ny som skiftes når  
den ankommer.

Arbeidet registrert: 19.05.17


Melding er sendt til nettselskap: Ikke aktuelt

***Installatør:***


AS Pettersson & Gjellesvik  
Postboks 2013 Nordnes  
5817 Bergen

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg kapittel V. Dokumentasjon i henhold til §12 er overlevert eier av anlegget.

Dato: 06.06.2017



Tom Nielsen  
Installatør



Kenneth René Campbell Nævdal  
Saksbehandler