
Fra: Stine Pedersen Sylta
Sendt: tirsdag 6. juni 2017 10.26
Til: Stine Pedersen Sylta
Emne: VS: Ordrenr: 77984 HANNESVEGEN
Vedlegg: 37Kennethsamsvar_77984.doc

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

-----Opprinnelig melding-----

Fra: kenneth.naevdal@pg-elektro.no [<mailto:kenneth.naevdal@pg-elektro.no>]

Sendt: fredag 2. juni 2017 13.24

Til: Einar Færø

Emne: Ordrenr: 77984 HANNESVEGEN

Arb.sted: Hannesvegen 10B, 5936 Manger (bolig for funksjonshemmede)

Montert ny stikk til micro på kjøkken. Byttet stikk over kjøkkenbenk som hadde hatt varmgang.

Kenneth Nævdal