
Fra: Stian Marøy
Sendt: onsdag 4. oktober 2017 12.39
Til: 'Terje Johan Ledahl'
Emne: SV: Olsvollmarka
Vedlegg: Byggesak Gbnr 7781 Solheim vestre - veg med leidningsnett for VA og gro....pdf; Byggesak Gbnr 7781 Solheim vestre - veg med leidningsnett for VA og grov....pdf

Hei

Alle punkta i mellombels svarbrev er ikkje dekkja i mottatt tilleggsmasjning.

Eksempelvis skriv du at skråning og mur mot nabo 77/72 er flytta 1 meter frå grensa, men som beskrive i svarbrev må støttemuren vera i ein avstand minst 4 meter frå grensa til 77/72 (så sant det ikkje føreligg løyve eller det søkjast dispensasjon). Kan heller ikkje sjå at støttemurane er nabovarsla. Vidare må det søkjast om løyve om tiltak(ramme eller ett-trinns) for støttemurar og planering. Dette vil medføra situasjonsplan som illustrerer husplassering osv.

Tidligere rammeløyve og igangsetjing gjeld for veg, vatn og avlaup, samt grovplanering av tomt 1-5. Sender med kopi av tidlegare utsendt svarbrev og rammeløyve/igangsettingsløyve som tydeleg spesifiserer dette.

Mvh

Stian Marøy
Ingeniør byggjesak

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 56

E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no



Fra: Terje Johan Ledahl [<mailto:terje.ledahl@gmail.com>]
Sendt: onsdag 27. september 2017 13.10
Til: Stian Marøy
Emne: Fwd: Olsvollmarka

----- Forwarded message -----

From: **Terje Johan Ledahl** <terje.ledahl@gmail.com>
Date: 2017-09-27 13:07 GMT+02:00
Subject: Olsvollmarka
To: Radøy kommune <postmottak@radoy.kommune.no>
Cc: Stian Marøy <ramaro@sing.local>

Hallo,

Vedlagt oversendes skriftlig aksept for oppsetting av støttemurer. Skråning og mur mot gnr.77, bnr.72 er flyttet 1m fra grensen og skråner 45 grader. Se avtale og tegning.

Ber om at tillatelse nå blir gitt!

Mvh

Terje J. Ledahl